

Brdo pri Kranju, 23. 12. 2022

Št.: 47/22

Ozn.: GP

## **Zadeva: Pravilnik o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov**

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 21. 12. 2022 sprejel Pravilnik o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov.

NZS sledi smernicam in navodilom UEFA, ki je v letu 2022 sprejela nov Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti. V skladu s temi smernicami, kjer je infrastrukturni kriterij v sklopu licenciranja v minimalnih okvirjih, je strokovna služba pripravila samostojni Pravilnik o nogometni infrastrukturi, ki sledi UEFA infrastrukturnemu pravilniku, ter hkrati povzema in dopolnjuje obstoječo ureditev infrastrukturnih kriterijev, Poglavlja II, pravilnika o licenciranju nogometnih klubov.

Pravilnik predpisuje minimalne kriterije za izvedbo kategorizacije stadionov in jih razvršča v štiri kategorije stadionov pri čemer je kategorija stadiona S-4 minimalna zahteva za igranje v 1. SNL, kategorija S-3 za igranje v 2. SNL, kategorija S-2 za igranje v 3. SNL / SŽNL ter kategorija S-1 za igranje v ligah MNZ.

Pravilnik je razdeljen na štiri vsebinska poglavja in sicer igralna površina, garderobni in drugi prostori, površine za gledalce in površine za medije.

Ključne vsebinske spremembe za kriterije so:

- ogrevanje igralnih površin od TL 2026/27 dalje (S-4);
- obvezen digitalni semafor od TL 2024/25 dalje (S-4);
- obvezen semafor, ki prikaže čas in rezultat (S-3);
- obvezna razsvetljava (1000 lux) od TL 2024/25 dalje (S-4);
- obvezna razsvetljava (500 lux) od TL 2025/26 dalje (S-3);
- dodan kriterij VAR (S-4);
- dodan kriterij LED panoji (S-4; S-3 in S-2 – SŽNL);
- obvezen kriterij »platforme za kamere«, mesta za snemanje tekem (S-4; S-3 in S-2 – SŽNL).

V pravilniku so številne posodobitve in dopolnitve na vseh infrastrukturnih področjih, ki sledijo potrebam organizaciji nogometnih tekem na vseh kakovostnih nivojih. Pri tem pa je velik poudarek namenjen varnosti in kvalitetni izvedbi nogometnih tekem.

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno - licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS.

S spoštovanjem,

## Nogometna zveza Slovenije

### Martin Koželj

Generalni sekretar NZS

Handwritten signature of Martin Koželj in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by 'oželj' and 'm.' below it.

*Priloga:*

- *Pravilnik o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov*

Poslati:

- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).
- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.



## **Pravilnik o nogometni infrastrukturi za klubaska tekmovanja – kategorizacija stadionov**

V1.0; 21. 12. 2022



## Vsebina

<b>1. UVOD</b>	4
1.1. Splošne določbe	4
1.2. Povezava s Tekmovalnim pravilnikom in Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti	5
1.3. Vloga in odgovornost	5
<b>2. IGRALNA POVRŠINA</b>	63
2.1. Igralna površina	6
2.2. Velikost igralne površine	6
2.3. Oddaljenost igrišča od ograj in drugih ovir	6
2.4. Nogometna vrata, rezervna vrata in premični gol	7
2.5. Travnati rob za ogrevanje rezervnih igralcev	7
2.5.1. Travnati rob	7
2.5.2. Površina za ogrevanje rezervnih igralcev	8
2.6. Talno ogrevanje	8
2.7. Klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo	9
2.8. Drogovi za zastave	9
2.9. Ozvočenje	9
2.10. Semafor	10
2.11. Razsvetljava	10
2.12. Zasilna razsvetljava	10
<b>3. GARDEROBNI IN DRUGI PROSTORI</b>	11
3.1. Garderobe	11
3.1.1. Ekipe	11
3.1.2. Sodniki	11
3.2. Pisarna za delegata	12
3.3. Prostor za prvo pomoč za igralce, strokovno osebje in gledalce	12
3.4. Soba za doping kontrolo	13
3.5. Nadzorna (kontrolna) soba in vhodi za gledalce	13
3.6. Info točka (Prostor za prodajo vstopnic)	13
3.7. Prostor za shranjevanje kamer (ipd.)	14
3.8. Radijsko vodena ura	14
3.9. VAR14	
3.10. LED panoji	15
3.11. Parkirišča	15

<b>4. POVRŠINE ZA GLEDALCE</b>	16
4.1. Hišni red	16
4.2. Vstopnice	16
4.3. Varnostni in evakuacijski načrt	16
4.4. Kapaciteta stadiona	17
4.5. Kvaliteta sedišč, idr.	17
4.6. VIP sedišča (pokrita) in prostor za pogostitev	17
4.7. Sektor za gostujoče navijače	18
4.8. Sanitarije za gledalce	18
4.9. Prostor za osebe s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce	19
<b>5. POVRŠINE ZA MEDIJE</b>	20
5.1. Soba za delo novinarjev in fotografov	20
5.2. Medijska tribuna za novinarje	20
5.3. Tribuna za TV komentatorje	20
5.4. Mesta za podajanje kratkih izjav	21
5.5. Mešana cona	21
5.6. TV studio	21
5.7. Prostor za tiskovne konference	21
5.8. Površina za TV produkcijo – TV compound	21
5.9. Sanitarije za medije	22
5.10. Vhod za medije	22
5.11. Mesta za snemanje tekem – platforme za kamere	22
<b>6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE</b>	23
6.1. Neizpolnjevanje pogojev	23
6.2. Izvrševanje	23
6.3. Veljavnost	23

# 1. UVOD

## 1.1. Splošne določbe

Pravilnik, ki velja za **članska** tekmovanja, določa kriterije, ki jih mora izpolnjevati stadion, da se lahko uvrsti (v naraščajočem vrstnem redu) v prvo (S-1), drugo (S-2), tretjo (S-3) ali četrto (S-4) NZS kategorijo.

Kriteriji za določene kategorije so prikazani v obliki tabel in besedila, ki prikazujejo stopnjo zahtev v različnih kategorijah. Višja kot je kategorija, zahtevnejši so kriteriji.

Za nastopanje v prvenstvu mora klub tekme igrati na stadionu, ki izpolnjuje kategorizacijo stadionov iz tega pravilnika, in sicer:

TEKMOVANJE	STADION
1. SNL	najmanj S-4
2. SNL	najmanj S-3
3. SNL / SŽNL	najmanj S-2
MNZ lige	najmanj S-1

V pokalnem tekmovanju mora klub tekme odigrati na stadionu, ki izpolnjuje najmanj kriterije za ligo v kateri nastopa, od vključno 3. kroga (šestnajstine finala) dalje pa mora praviloma odigrati na stadionu, ki izpolnjuje najmanj kriterije za 3. SNL (S-2).

NZS kategorije stadionov se izključujejo z UEFA kategorijami.

Na osnovi pridobljenih podatkov v postopkih licenciranja, dodatnih dokazil lastnika, upravljalca ali uporabnika stadiona ali prejetih informacijah in podatkih ob ogledih stadiona s strani oddelka za nogometno infrastrukturo NZS (OzNI-NZS) ali komisije za objekte MNZ (KzO-MNZ), kategorijo stadiona dodeli:

- OzNI-NZS: za stadione, ki se uporabljajo v ligah NZS (1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, SŽNL),
- KzO-MNZ: za stadione, ki se uporabljajo v ligah MNZ.

Če klub iz MNZ tekmovanja napreduje v tekmovanje, ki ga vodi NZS, mora kategorijo stadiona v vsakem primeru ponovno potrditi OzNI-NZS.

Klubu, ki napreduje v višji rang tekmovanja, lahko NZS za določene kriterije določi rok za izpolnitev (praviloma največ 1 leto).

Klub, ki želi za stadion doseči višjo kategorijo, kot mu je dodeljena, lahko ob predložitvi dokaznega materiala zaprosi OzNI-NZS ali KzO-MNZ za spremembo kategorije (odvisno od ranga tekmovanja, v katerem klub nastopa oz. bo nastopal v prihodnjem tekmovalnem letu). V tem primeru komisija NZS ali MNZ lahko opravi dodatni pregled.

OzNI-NZS lahko posameznemu stadionu zniža kategorijo, v kolikor ugotovi, da stadion več ne izpolnjuje vseh kriterijev za dodeljeno kategorijo. V primeru večjih nepravilnosti (predvsem kriterijev 2.1., 2.3., 2.11.) se lahko kategorija stadiona zniža takoj in lahko OzNI-NZS odredi prepoved igranja uradnih tekem že med tekmovalno sezono, v ostalih primerih pa se znižanje upošteva od konca prvenstva dalje.

OzNI-NZS ali KzO-MNZ objavljata seznam stadionov po kategorijah na dan 30. 6. in 31. 12., seznam pa se lahko osveži tudi med letom.

Ta pravilnik nadalje določa odgovornosti in pravila za nadzor nad izpolnjevanjem kriterijev za predpisano kategorijo stadiona in podrobno navaja okoliščine, zaradi katerih lahko OzNI-NZS dovoli izjemo pri določenem kriteriju.

---

### *1.2. Povezava s Tekmovalnim pravilnikom in Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti*

---

Ta pravilnik določa opis najnižje kategorije stadiona, ki se zahteva za tekme določenega tekmovanja in določa dodatne kriterije za kategorije, ki jih opredeljuje.

Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov dokumentacijo o infrastrukturi v elektronski obliki do rokov za predložitev licenčne dokumentacije na podlagi terminske opredelitve licenčnega postopka (UEFA / 1. SNL / 1.SŽNL – 31. marec; 2. SNL / 3. SNL – 15. april).

Kategorizacijo stadionov za lige MNZ v skladu s tem pravilnikom opravi KzO-MNZ.

---

### *1.3. Vloga in odgovornost*

---

Vsak klub je odgovoren za pregled stadiona, na katerim želi nastopiti v prvenstvu in pokalu, in za izpolnitev kriterijev za kategorijo stadiona, v katero je uvrščen.

Vsak klub je odgovoren, da so stadioni (celoten objekt) temeljito pregledani s strani pristojnih javnih organov, ter da so ti potrdili, da stadioni izpolnjujejo vse varnostne in druge zahteve (uporabno dovoljenje, požarna varnost, sanitarna ustreznost objekta, elektroenergetske napeljave idr.), ki jih določa ustrezna zakonodaja RS.

## 2. IGRALNA POVRŠINA

### 2.1. Igralna površina

Igralno površino mora v celoti pokrivati bodisi naravna igralna površina (stodstotna naravna trava), ojačana naravna trava (hibrid) ali umetna trava za nogometna igrišča. Igralna površina mora biti:

- ravna,
- v dobrem stanju,
- primerna za igranje skozi celotno tekmovalno leto,
- zelene barve (v primeru umetne trave),
- črte morajo biti bele barve (širine največ 12cm); prečni črti morata biti enako široki kot vratnice in prečki,
- na igralni površini ne smejo biti vidne nobene druge črte, razen nogometnih, kakor določajo pravila igre.

Uradne tekme na igriščih z umetno travo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS za tekmovanja NZS in ustreznih organov UEFA za UEFA tekmovanja.

Za igrišča z umetno travo NZS izdaja dovoljenja enkrat letno, vsakokratno dovoljenje pa se izteče po koncu tekmovalnega leta, t.j. 30. 6.

### 2.2. Velikost igralne površine

Igrišče mora biti registrirano in mora imeti naslednje mere:

Kategorija stadiona	Velikost igralne površine
S-4	105m x 68m ali izjemoma 103m – 105m x 66m – 68m (kadar širitev igralne površine ni bila mogoča zaradi tehničnih razlogov konstrukcijske narave)
S-3	100m – 105m x 64m – 68m
S-2	100m – 105m x 60m – 68m
S-1	90m – 105m x 55m – 68m

### 2.3. Oddaljenost igrišča od ograj in drugih ovir

Vse površine tik ob igralni površini morajo biti varne za igralce in sodnike.

Vsa oprema (klopi za rezervne igralce, atletske naprave, ipd) ob robu igrišča in z njo povezani strukturni elementi morajo biti nameščeni oz. ustrezno zaščiteni tako, da ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za igralce, sodnike ali uradne osebe kluba.

Vsaka betonska ali kamnita ograja, ki je od vzdolžnih ali prečnih črt oddaljena manj kot 5 m, mora v vsakem primeru biti ustrezno zaščiten (najmanj do višine 2 m).



Kategorija stadiona	Oddaljenost vzdolžnih črt igralne površine od ograj ali ovir (sem spadajo tudi klopi za rezervne igralce)	Oddaljenost prečnih črt igralne površine od ograj ali ovir
S-4	najmanj 4 m	za golom najmanj 3 m
S-3	najmanj 3 m	za golom najmanj 3 m
S-2	najmanj 3 m	za golom najmanj 2,5 m
S-1	najmanj 3 m	za golom najmanj 2,5 m

#### 2.4. *Nogometna vrata, rezervna vrata in premični gol*

Nogometna vrata morajo biti narejena in postavljena v skladu z IFAB Pravili nogometne igre (Pravilo 01 - Igrišče). Narejena morajo biti praviloma iz aluminija in ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce. Vratnici in prečka morata biti bele barve (enake širine in globine – največ 12 cm in ne manj kot 10 cm).

Na stadionu morajo biti na razpolago rezervna nogometna vrata, ki se lahko brez težav namestijo, če to narekujejo okoliščine.

Ob igrišču stadiona S-3 ali S-4 kategorije morata biti na voljo vsaj dva premična gola, ki sta namenjena ogrevanju vratarjev pred tekmo. Le-ta morata biti varna, narejena iz aluminija in ne smeta predstavljati nevarnosti za igralce. Zagotovljen mora biti tudi prostor, kamor se po končanem ogrevanju gola prestavita in ne ovirata igre. Za stadione nižjih kategorij je razpoložljivost takšnih golov priporočljiva, ne pa obvezna.

Kategorija stadiona	Rezervna vrata	Premični gol
S-4	obvezno	obvezno 2 kom.
S-3	neobvezno	obvezno 2 kom.
S-2	neobvezno	priporočljivo
S-1	neobvezno	priporočljivo

#### 2.5. *Travnati rob za ogrevanje rezervnih igralcev*

##### 2.5.1. *Travnati rob*

Igralna površina mora imeti travnati rob in sicer:

Kategorija stadiona	Stadion brez atletske steze (širina)	Stadion z atletske stezo (širina)*
S-4	1,5 m	0,5 m
S-3	1,5 m	0,5 m
S-2	1,5 m	0,5 m
S-1	1,5 m	0,5 m

\* Doskočišče za skok v daljino mora biti izravnano z nivojem igrišča in primerno pokrito.

### 2.5.2. Površina za ogrevanje rezervnih igralcev

Pokrivati jo mora naravna ali umetna trava, ki mora biti varno pritrjena na tla. Priporočljivo je, da je enake vrste kot igralna površina.

Površina za ogrevanje rezervnih igralcev mora biti praviloma na voljo ob vzdolžni črti za prvim pomočnikom sodnika, pod določenimi pogoji (barva opreme igralcev) pa tudi na isti strani ob igrišču, kjer ni prvega pomočnika sodnika, in sicer med klopjo za rezervne igralce in kotno zastavico.

Površina, ki je na voljo za ogrevanje, mora od prvega pomočnika sodnika biti oddaljena najmanj 1 m.

Če ob vzdolžni črti ni na voljo zadostne površine, mora za ogrevanje rezervnih igralcev biti predviden vsaj eden izmed spodaj naštetih prostorov:

- za enim od vrat, za oglasnimi panoji (če so ti nameščeni), oz. izjemoma pred njimi, če za njimi ni dovolj prostora;
- druga urejena travnata površina (znotraj stadiona) v neposredni bližini (npr. ob zunanji strani atletske steze);
- v ta namen položeni umetni travi na atletski stezi (za kategorijo S-4 najmanj dimenzije 20 m x 3 m za posamezno ekipo), oziroma na drugi atletski površini v bližini igrišča.

---

## 2.6. *Talno ogrevanje*

---

### **Kategorija stadiona S-4**

Prijavljeno igrišče za tekme 1. SNL mora biti opremljeno s sistemom za ogrevanje igralne površine, ki preprečuje zmrzovanje travnate površine in zagotavlja zadostno kakovost igralne površine za nemoteno igranje nogometa.

Ogrevalni sistem mora biti vklopljen časovno primerno (pozno jeseni in pozimi), kar omogoča, da je nogometna površina pripravljena za nemoten pričetek in potek srečanja.

Priporočljivo je, da je ogrevan tudi prostor za ogrevanje rezervnih igralcev.

Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov enkrat letno (do 15.12.) dokumentacijo, ki potrjuje učinkovitost delovanja napeljave za ogrevanje travne površine, ki jo izda subjekt, pooblaščen za opravljanje meritev.

**Kriterij velja od TL 2026/2027 dalje** in ni pogoj za klube MNZ Koper in MNZ Nova Gorica (sprejemljivo podnebje).

## 2.7. Klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo

Zagotovljene morajo biti naslednje ločene klopi za vsako moštvo in strokovno vodstvo, uradne osebe:

Kategorija stadiona	Klopi
<b>S-4</b>	2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 14 (štirinajstimi) individualnimi sedeži; V primeru, da ima katera od ekip na tekmi dodatne člane strokovnega vodstva, je potrebno zagotoviti dodatna sedišča v bližini klopi ali pa v prvih vrstah tribune za klopjo.
<b>S-3</b>	2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 13 (trinajstimi) individualnimi sedeži ali klop v dolžini najmanj 7m
<b>S-2</b>	2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 13 (trinajstimi) individualnimi sedeži ali klop v dolžini najmanj 7m
<b>S-1</b>	2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo z 11 (enajstimi) individualnimi sedeži ali klop v dolžini najmanj 5m

Za četrtega sodnika mora biti med klopema za rezervne igralce pripravljen pokrit prostor s sedeži in manjšo mizo. Pokriti prostor z najmanj 3 sedeži je lahko namenjen tudi »match managerju« in osebju prve pomoči.

## 2.8. Drogovi za zastave

Stadion mora biti opremljen z drogovi za zastave ali s kakšno drugo primerno strukturo, ki omogoča izobešanje zastav.

Kategorija stadiona	Št. drogov
<b>S-4</b>	5
<b>S-3</b>	5
<b>S-2</b>	3
<b>S-1</b>	3

## 2.9. Ozvočenje

Stadion mora imeti primerno ozvočenje za obveščanje, ki omogoča posredovanje govornih sporočil. (ni obvezno za S-1).

Ozvočenje mora imeti tudi rezervno napajanje, da omogoča obveščanje v primeru izpada elektrike (velja za kategorijo stadiona S-4).

### 2.10. Semafor

Stadion mora imeti semafor za objavo rezultatov, in sicer:

Kategorija stadiona	Semafor
<b>S-4</b>	Stadion mora imeti semafor, ki prikaže čas in rezultat. Stadion mora imeti digitalni semafor (big screen) v velikosti min. 20m <sup>2</sup> ( <b>velja od TL 2024/2025 dalje</b> ).
<b>S-3</b>	Stadion mora imeti semafor, ki prikaže čas in rezultat.
<b>S-2</b>	Stadion mora imeti semafor, ki prikaže rezultat.
<b>S-1</b>	Stadion mora imeti semafor, ki prikaže rezultat (priporočljivo).

### 2.11. Razsvetljava

Tekme, ki potekajo pod razsvetljavo, se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS za tekmovanja pod okriljem NZS.

Kategorija stadiona	Horizontalna osvetljenost	Vertikalna osvetljenost	Opombe
<b>S-4</b>	1000 lux	700 lux	<b>Obvezno od TL 2024/2025 dalje</b>
<b>S-3</b>	500 lux	350 lux	<b>Obvezno od TL 2025/2026 dalje</b>
<b>S-2</b>	350 lux	-	Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.
<b>S-1</b>	250 lux	-	Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.

Stadioni kategorije S-4 morajo imeti za tekme, ki se igrajo pod razsvetljavo, za primer izpada električne energije (da se tekme lahko nadaljujejo oz. dokončajo) na razpolago neodvisno rezervno napajanje, ki zmore oskrbeti naslednjo najmanjšo povprečno horizontalno osvetlitev:

- 350 lux - za tekme v TV prenosu in
- 300 lux - za tekme brez prenosa.

Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov enkrat letno (do 30.6.) dokumentacijo, o izmeri jakosti osvetlitve ter dostaviti certifikat o meritvah razsvetljave.

Veljavnost certifikata:

Kategorija stadiona	Veljavnost meritev
<b>S-4</b>	največ 1 leto
<b>S-3</b>	največ 2 leti
<b>S-2</b>	največ 3 leta
<b>S-1</b>	največ 3 leta

### 2.12. Zasilna razsvetljava

Zaradi varnosti in vodenja gledalcev in osebja v primeru splošnega izpada električne razsvetljave morajo biti stadioni v primeru tekme, ki se igra pod razsvetljavo, opremljeni s sistemom zasilne razsvetljave, ki so ga odobrili pristojni lokalni organi in ki pokriva celoten stadion, vključno z vsemi izhodi in potmi za evakuacijo. Javne površine morajo biti v primeru tekme, ki se igra pod razsvetljavo, primerno osvetljene.

### 3. GARDEROBNI IN DRUGI PROSTORI

#### 3.1. Garderobe

Vsi notranji prostori, ki se nahajajo na površinah namenjenim igralcem, sodnikom in drugim uradnim osebam, morajo biti dobro osvetljeni, čisti, prezračeni, ogrevani ter označeni z napisi. Stadion mora obema ekipama in sodnikom zagotavljati neposreden, zaseben in varen dostop iz garderob do igralne površine.

##### 3.1.1. Ekipe

Kategorija stadiona	Št. garderob	Minimalna velikost posamezne garderobe (m <sup>2</sup> )	Št. sedišč v posamezni garderobi	Hladilnik	Št. tušev	Št. straniščnih školjk
S-4	4	2 x 30 m <sup>2</sup> ; 2 x 20 m <sup>2</sup>	25; 20	DA	5; 2	2
S-3	4	2 x 25 m <sup>2</sup> ; 2 x 15 m <sup>2</sup>	22; 15	DA	5; 1	2
S-2	2	2 x 20 m <sup>2</sup>	20	DA	4	1
S-1	2	2 x 15m <sup>2</sup>	18	-	4	1

Navedena površina ne vključuje površine kopalnice in sanitarij.

Pri stadionskih kategorijah S-4 in S-3 je dodatna garderoba namenjena strokovnem osebju posamezne ekipe.

V garderobah obeh ekip morata biti nameščeni masažna miza in tabla za taktična navodila.

V vsaki garderobi ekip mora biti kopalnica, ki mora biti dostopna neposredno iz garderobe.

Kapaciteta boilerja za vročo vodo na posamezno kopalnico mora biti najmanj 300 l.

Če v garderobi ni posameznih sedežev, ampak je v ta namen na voljo klop, mora za eno osebo biti na voljo najmanj pol metra (v širino) klopi. Vsakemu igralcu mora biti na voljo zadostno število obešalnikov.

Klub mora predložiti tlorisne izmere prostorov garderobne stavbe.

##### 3.1.2. Sodniki

Kategorija stadiona	Št. garderob	Minimalna velikost posamezne garderobe (m <sup>2</sup> )	Št. sedišč v posamezni garderobi	Hladilnik	Št. tušev	Št. straniščnih školjk
S-4	2	1 x 20 m <sup>2</sup> ; 1 x 10 m <sup>2</sup>	6; 3	DA	2; 1	1
S-3	1	10 m <sup>2</sup>	4	DA	1	1
S-2	1	10 m <sup>2</sup>	3	-	1	1
S-1	1	8 m <sup>2</sup>	3	-	1	1

Pri kategoriji S-4 je druga garderoba namenjena za primer mešane zasedbe sodnikov oz. sodnic.

Navedena površina ne vključuje površine kopalnic in sanitarij.

Potrebna opremljenost: zadostno število sedišč, obešalnikov in pisalna miza. Priporočljiv je trezor za varno hrambo dragocenih predmetov in masažna miza.

Iz garderobe mora biti zagotovljen neposreden dostop do kopalnice in sanitarij.

V kopalnici mora biti za tuširanje zagotovljena zadostna količina vroče vode.

### 3.2. Pisarna za delegata

Stadion kategorije od S-1 do S-4 mora imeti poseben prostor, namenjen delu delegata in kontrolorja sojenja, z enostavnim dostopom do garderob obeh ekip in sodnikov. Prostor mora biti ustrezno opremljen ter mora imeti wifi povezavo.

Stadion kategorije S-4 mora v pisarni za delegata imeti tudi sanitarije (straniščna školjka in umivalnik) ali pa so le-te na voljo v bližini.

### 3.3. Prostor za prvo pomoč za igralce, strokovno osebje in gledalce

Za potrebe prve pomoči igralcem, strokovnemu osebju in gledalcem je potrebno zagotoviti lahko dostopen in dobro označen prostor, ki je prostoren, dobro osvetljen, ogrevan ter opremljen (glej spodnjo preglednico):

Kategorija stadiona	Opremljena omarica za prvo pomoč	Nosila	Medicinska / masažna miza	Voda (pitna; topla/hladna)	WC	Defibrilator
S-4	DA	DA	DA	DA	DA	DA
S-3	DA	DA	DA	DA	DA	DA
S-2	DA	DA	DA	DA	priporočljivo	DA
S-1	DA	DA	priporočljivo	priporočljivo	priporočljivo	DA*

\* Izjemoma se za stadione kategorije S-1 defibrilator lahko nahaja v stavbi, ki ni oddaljena več kot 150 m od roba igrišča.

V primerih večjega števila gledalcev (nad 1.000), ko je že v naprej podana ocena, da ena soba za prvo pomoč gledalcem ne bo zadoščala za varno organizacijo tekme, se lahko dodatno mesto za prvo pomoč nadomesti z enim ali več najetimi reševalnimi vozili.

Stadioni kategorije S-4 morajo imeti v bližini garderob poseben dodaten prostor, namenjen za prvo pomoč izključno samo za igralce ter strokovno osebje.

Stadioni S-3, S-2 in S-1 lahko imajo skupen (enoten) prostor za prvo pomoč za igralce, strokovno osebje in gledalce.

### 3.4. Soba za doping kontrolo

Za potrebe doping kontrole igralcev je potrebno zagotoviti prostor, ki je sestavljen iz čakalnice, prostora za testiranje ter sanitarnega dela.

Soba za doping kontrolo mora biti blizu garderob za moštva (v vsakem primeru v isti stavbi, kot so garderobe), nedostopna za javnost in medije, opremljena s sanitarijami – straniščno školjko, umivalnikom, hladilnikom, mizo ter z vsaj 5 stoli, ter po možnosti s tušem.

Kategorija stadiona	Skupna površina
S-4	20 m <sup>2</sup>
S-3	12 m <sup>2</sup>
S-2*	neobvezno
S-1	neobvezno

\* Obvezno za klube 1. SŽNL.

Prostor mora biti pripravljen in opremljen vsaj 1h pred pričetkom tekme.

### 3.5. Nadzorna (kontrolna) soba in vhodi za gledalce

#### Kategorija stadiona S-4

Stadion mora imeti nadzorno (kontrolno) sobo v skladu z veljavno zakonodajo, v minimalni velikosti 8 m<sup>2</sup>, z obveznim pogled na celotno igralno površino in vse tribune in najmanj naslednjo opremo: mizo, stole, električni priključek in možnost namestitve video kontrolnega sistema.

Opremljena mora biti tudi z wi-fi povezavo ter z radijskimi zvezami, ki omogočajo komunikacijo med osebjem za varnost na stadionu.

Stadion mora imeti zadostno število vhodov, po možnosti opremljenih z vrtljivimi križi (polna ali polovična višina). Priporočljiv je video nadzor stadiona z zadostnim številom varnostnih kamer.

### 3.6. Info točka (Prostor za prodajo vstopnic)

#### Kategorija stadiona S-4

Stadioni morajo imeti v sklopu stadiona prostor za prodajo vstopnic, ki je lahko namenjen tudi prevzemu akreditacij ali služi kot »info« točka.

Stadioni morajo zagotoviti ločen prostor za prodajo vstopnic za gostujoče navijače.

---

### 3.7. *Prostor za shranjevanje kamer (ipd.)*

---

#### **Kategorija stadiona S-4**

Stadioni mora imeti na voljo prostor, kjer lahko mediji, ki nimajo pravice vstopa s kamero na stadion, le-to varno shranijo za čas tekme in jo uporabijo po tekmi v mešani coni za snemanje izjav.

Prostor se izjemoma lahko uporabi tudi za druge namene (shranjevanje ostalih, za vnos na stadion nedovoljenih predmetov ipd.).

---

### 3.8. *Radijsko vodena ura*

---

#### **Kategorija stadiona S-4**

Stadion mora biti opremljen z radijsko vodeno uro, ki služi za točen izhod igralcev na igrišče in se nahaja v prostoru, iz katerega skozi tunel pot pelje do igrišča. Priporočljiva je tudi v vseh garderobah (domači, gostje in sodniki).

---

### 3.9. *VAR*

---

#### **Kategorija stadiona S-4**

**VOR – video sodniška soba (angl. video operation room)**, ki se lahko nahaja na/v bližini stadiona ali na centralni lokaciji, kjer VAR, AVAR, RO etc. spremljajo tekmo in imajo neodvisen dostop in kontrolo do vseh televizijskih video posnetkov. Gre za neodvisno sobo ali VAR vozilo, kjer se v času tekme ne smejo nahajati druge osebe.

Stadioni morajo zagotavljati prosto, trdno in ravno parkirno zavarovano površino, ki se lahko uporablja za VAR vozilo. Površina mora biti velika najmanj 30 m<sup>2</sup>. Priporočljivo je, da je površina za VAR vozilo skupaj s površino za TV produkcijo in mora biti v času pred, med in po tekmi primerno ograjena in dostopna samo za pooblaščen osebe. Prav tako mora biti na voljo ustrezno varnostno osebje v za to namenjenem prostoru in za spremstvo uradnih oseb ob prehajanjih pred, med in po tekmi.

V bližini se mora nahajati električno napajanje (trifazni električni priključek 32A) in internetna povezava. Prostor mora predhodno potrditi strokovna služba NZS v sodelovanju z VAR projektno ekipo.

**RRA - sodnikovo območje za pregled posnetka** (angl. referee review area) – navzven viden prostor zunaj igrišča, kjer sodnik lahko pregleda posnetek.

Nahajati se mora v bližini VAR vozila in mora biti jasno označen (markiran). RRA območje mora biti minimalno 4 m oddaljeno od vzdolžne črte.

Za nemoteno delovanje mora klub zagotoviti sledeče:

- trifazni priključek 32 A;
- vsaj 8-žilno optično povezavo med prostorom za VAR VAN in RRA-jem (čim bližje kombiju in prostoru za RRA);
- 220V priključek v neposredni bližini RRA postaje.



### 3.10. LED panoji

#### Kategorija stadiona S-4, S-3 in S-2 (1. SŽNL)

Klub mora v celotni dolžini igrišča zagotoviti prostor za postavitev LED panojev najmanj 4 m od stranske črte igrišča in sicer na nasprotni strani od mesta za snemanje. Izjemoma je lahko 3 m od stranske črte igrišča, če narava stadiona ne dovoljuje večje oddaljenosti.

Prav tako je klub dolžan zagotoviti nemoten dostop dostavnih vozil za postavitev LED panojev in njihovo parkirišče.

Za potrebe delovanja LED panojev morajo biti zagotovljeni naslednji priključki:

- 2 x 63 A 5-polna 400 V (na isti strani kot so postavljeni LED panoji).

### 3.11. Parkirišča

Ekipam, sodnikom in uradnim osebam morajo biti zagotovljena varovana parkirna mesta, ki se nahajajo čim bližje garderobnim prostorom, t.j. vhodu za igralce in sodnike.

Zagotovljena morajo biti parkirišča za:

- vozila obeh moštev, strokovno osebje in uradne osebe;
- intervencijska vozila (policija, gasilci, reševalno vozilo);
- vozila VIP oseb, medijev in zaposlenih domačega kluba.

a) parkirišče za uradne osebe:

Kategorija stadiona	Število parkirnih mest za uradne osebe	Število parkirnih mest za avtobus ekip	Število parkirnih mest za intervencijska vozila
S-4	15	2	10
S-3	10	2	3
S-2	5	1	2
S-1	5	1	2

b) parkirišče za VIP, medije in zaposlene domačega kluba:

Kategorija stadiona	Število parkirnih mest za VIP osebe	Število parkirnih mest za medije	Število parkirnih mest za zaposlene domačega kluba
S-4	50	20	5
S-3	25	5	4
S-2	10	3	3
S-1	5	1	2

## 4. POVRŠINE ZA GLEDALCE

### 4.1. Hišni red

Stadion mora imeti vidno izobešen hišni red, pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje ter pravilnikov in predpisov NZS, UEFA in FIFA, ki opredeljuje najmanj naslednje:

- opis pravic dostopa na stadion,
- razloge za odlog ali prekinitev prireditve na stadionu,
- opis kazenskih ukrepov ob vdoru na igrišče, metanju predmetov, rasističnega obnašanja in neprimerne govornje, ipd.,
- prepovedi in omejitve pri vnosu alkohola, zastav, nešportnih transparentov, pirotehničnih sredstev, itd.,
- vzroke za prisilno odstranitev.

Na vhodih stadiona kategorije S-4 in S-3 morajo biti izobešena osnovna pravila v obliki mednarodno sprejetih piktogramov, ki navajajo predmete, katerih vnos ni dovoljen.

Kategorija stadiona	Piktogram
S-4	Da
S-3	Da
S-2	Priporočljivo
S-1	Priporočljivo

Vse javne oznake znotraj in zunaj stadiona morajo biti v mednarodno razumljivem znakovnem jeziku, jasne in razumljive, na večjih stadionih kategorije S-4 pa tudi povečani načrti stadiona, ki omogočajo boljšo orientacijo gledalcem ob prihodu na stadion.

### 4.2. Vstopnice

#### Kategorija stadiona S-4

Vstopnica mora jasno določati lokacijo sedeža, za katero je bila izdana.

Informacije na vstopnicah morajo biti povezane z informacijam na oznakah znotraj in izven stadiona in morajo natančno usmerjati gledalca.

### 4.3. Varnostni in evakuacijski načrt

Varnostni načrt za organizacijo tekme na stadionu kategorije S-4, S-3 in S-2 mora biti potrjen s strani NZS in je del obvezne licenčne dokumentacije.

Stadion mora imeti **evakuacijski načrt**, ki v nujnih primerih zagotavlja varno izpraznjenje objekta v najkrajšem možnem času. Evakuacijski načrt mora biti pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov NZS, UEFA in FIFA, ter mora biti izobešen v vseh predelih objekta (garderobe, tribune...).

#### 4.4. Kapaciteta stadiona

Kategorija stadiona	Skupna kapaciteta stadiona (brez stojišč); minimalno	Število individualnih sedišč (minimalno)	Število mest na betonski tribuni in klopeh (maksimalno)	Število pokritih sedišč (minimalno)	Stojišča*
S-4	1.500	750	750	500	0
S-3	500	300	200	0	največ 500
S-2	300	150	150	0	največ 500
S-1	100	50	50	-	največ 500

\* Ustrezno urejena stojišča = max. 2 osebi / 1 dolž. meter oz. max. 4 osebe/m<sup>2</sup>.

Zgoraj navedene kapacitete vključujejo vsa sedišča (tudi VIP sedeže), razen kapacitet, namenjenih za medije.

**Kapaciteta za kategorijo stadiona S-2 in S-1 velja od TL 2025/2026 dalje.**

Klub, ki napreduje v višji rang tekmovanja, lahko zaprosi NZS za odlog izpolnitve kriterija kapaciteta stadiona (3.4.).

#### 4.5. Kvaliteta sedišč, idr.

Kategorija stadiona	Individ. sedež z naslonom v višini najmanj 30 cm	Individ. sedež brez naslona	Oštevilčena sedišča	Tribune razdeljene na sektorje	Gostinska ponudba v sektorjih
S-4	da	--	da	da	da
S-3	-	da	da	da	-
S-2	-	da	-	da	-
S-1	-	da	-	-	-

Individualna sedišča morajo biti čvrsto pritrjena, ločena drug od drugega, udobno anatomsko oblikovana ter narejena iz nezlomljivega in nevnetljivega materiala.

Vsi stadioni, razen kategorije S-4, imajo lahko namesto individualnih sedežev nameščene kvalitetne klopi z oštevilčenimi vrstami in številkami sedežev.

Stadion mora biti v dobrem stanju ter brez prosto ležečega materiala (npr.: kamnov, gramoza, ipd.), ki utegne biti nevaren in ga je mogoče metati ali kako drugače zlorabiti.

#### 4.6. VIP sedišča (pokrita) in prostor za pogostitev

Stadion mora imeti pokrita individualna VIP sedišča:

Kategorija stadiona	Minimalno št. VIP sedišč na pokriti tribuni	Prostor za pogostitev (za št. oseb)
S-4	30	100
S-3	15	15
S-2	10	--
S-1	0	--

VIP sedeži morajo biti v pokritem delu stadiona in se nahajati na osrednji tribuni, praviloma med šestnajstmetrskima črtama, čim bližje središčni črti.

Stadioni morajo biti opremljeni s posebnim prostorom za pogostitev VIP gostov, ki je lahko dostopen z VIP tribune.

#### 4.7. Sektor za gostujoče navijače

Na stadionu mora biti na voljo poseben sektor za gostujoče navijače, z ločenih vhodom, upoštevajoč primerne varnostne vidike, lokacijo in kapaciteto na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov NZS.

Stadion S-4 mora imeti v posebnem sektorju za gostujoče navijače na voljo vsaj 5 (pet) % odobrene celotne kapacitete stadiona. Sektor mora imeti na voljo sanitarije ter možnost nakupa osvežilne pijače.

#### 4.8. Sanitarije za gledalce

Na vsaki tribuni mora biti na voljo zadostno število sanitarij za oba spola v skladu z veljavnimi predpisi. Stranišča s školjkami in pisoarji morajo biti ustrezno opremljena, v delujočem stanju. Umivalniki, razpršilniki za milo, brisače ali sušilci za roke ter držala za straniščni papir morajo biti zagotovljeni ter čvrsto pritrjeni.

Zagotovljena mora biti najmanj hladna voda, toaletni prostori pa morajo biti svetli, čisti in higienični.

Stadion mora za skupno minimalno kapaciteto zagotavljati naslednje število sanitarij:

Kategorija stadiona	M O Š K I		Ž E N S K E
	št. straniščnih školjk	št. pisoarjev	št. straniščnih školjk
S-4	4	2	6
S-3	2	1	3
S-2	2	1	1
S-1	1	1	1

V primeru večjega števila gledalcev, kot je minimalna kapaciteta (glej kapaciteto v točki 3.1.), mora biti zagotovljeno sorazmerno večje število sanitarij.

Za gledalce s posebnimi potrebami mora za vsakih 15 oseb biti na voljo eno, njim prilagojeno stranišče.

#### 4.9. *Prostor za osebe s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce*

Klub v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi združenji in organizacijami določi postopke za zagotavljanje ustreznega števila mest in ustreznega prostora za osebe s posebnimi potrebami.

Njihov prostor oz. mesta morajo biti označena in lahko dostopna ter morajo omogočati dober pogled na igrišče. Pri razporeditvi in lokaciji mest za osebe s posebnimi potrebami ter njihove spremljevalce je potrebno upoštevati vse varnostno – evakuacijske predpise.

Stadion mora zagotavljati naslednje število pokritih prostorov za osebe s posebnimi potrebami:

Kategorija stadiona	št. pokritih prostorov (na 1.000 sedežev kapacitete)	sanitarije za osebe s posebnimi potrebami	gostinska ponudba
<b>S-4</b>	3	da	da
<b>S-3</b>	2	da	-
<b>S-2</b>	2	da	-
<b>S-1</b>	2	da	-

Poleg vsakega mesta za osebo s posebnimi potrebami mora biti na voljo tudi sedež za njegovega spremljevalca.

## 5. POVRŠINE ZA MEDIJE

### 5.1. Soba za delo novinarjev in fotografov

#### Kategorija stadiona S-4

Soba za delo novinarjev in fotografov:

- soba za delo medijev, dostopna le akreditiranim medijem in fotografom, oziroma po želji ločeni sobi za novinarje in fotografe (fotografska bližje dostopa do vhoda za fotografe na igrišču);
- najmanj 20 delovnih položajev za medije, opremljenih s priključki za elektriko in delujočo, brezplačno internetno povezavo, (zaščiteno z geslom, ki je znano le novinarjem, ne pa tudi ostalim obiskovalcem tekme);
- lahko je ista soba, kot prostor za tiskovne konference.

### 5.2. Medijska tribuna za novinarje

Mesta za delo novinarjev se morajo nahajati na pokritem delu tribune, če je možno na centralnem delu in čim bližje sredini igrišča (vzdolžna linija), z neoviranim pogledom po celotni igralni površini.

Zagotoviti je potrebno električne priključke in delujočo, brezplačno internetno povezavo.

Kategorija stadiona	Skupno število mest za novinarje	Skupno število mest z delovnimi mizami	Število mest, na razpolago le sedež
S-4	20	10	10
S-3	5	3	2
S-2	3	2	1
S-1	-	-	-

### 5.3. Tribuna za TV komentatorje

Mesta za televizijske komentatorje morajo biti pokrita in se nahajati v sredini med obema šestnajstmetrskima črtama in na isti strani stadiona, kot je glavna platforma za kamere. Imeti morajo neoviran pogled na celotno igralno površino in njeno neposredno okolico, lahek dostop do drugih površin za medije ter biti varna in dostopna samo za pooblaščen osebe.

Vsako mesto za komentatorje mora biti opremljeno z najmanj 180 cm široko pisalno mizo, z najmanj tremi sedišči, telefonsko linijo, priključkom za elektriko, osvetlitvijo in internetno povezavo.

Kategorija stadiona	Št. mest za komentatorje	Skupno št. sedežev
S-4	3	9
S-3	1	3
S-2	-	-
S-1	-	-

#### 5.4. Mesta za podajanje kratkih izjav

##### Kategorija stadiona S-4 in S-3

Stadioni morajo imeti na voljo prostor med igriščem in garderobami, ki se lahko uporablja za podajanje izjav za televizijo in radio. Prostor mora biti dimenzije najmanj 3m x 3m.

#### 5.5. Mešana cona

##### Kategorija stadiona S-4

Med garderobami in površino, rezervirano za avtobuse moštev, mora biti na voljo pokrita površina za 20 oseb, ki jo je mogoče preurediti v mešano cono, kjer akreditirani predstavniki medijev po tekmi lahko opravijo intervjuje z igralci.

#### 5.6. TV studio

##### Kategorija stadiona S-4

Stadion mora imeti na voljo pokrit prostor, ki se lahko uporablja kot TV studio:

- velikost prostora (najmanj): dolžina 5 m, širina 5 m, višina 2,5 m;
- priporočljivo, da ima razgled na igrišče in tribune.

#### 5.7. Prostor za tiskovne konference

##### Kategorija stadiona S-4

Prostor se mora nahajati v objektu stadiona in mora imeti najmanj 20 sedežev.

Opremljen mora biti z omizjem in podijem, ploščadjo za kamere, ozvočenjem (mikrofoni, zvočniki) ter z osvetlitvijo, ustrezno za televizijske prenose.

Lahko je isti prostor, kot za delo novinarjev (pred in po tekmi).

#### 5.8. Površina za TV produkcijo – TV compound

Stadioni morajo imeti varno površino, ki se uporablja za TV produkcijo, na kateri televizijske družbe lahko parkirajo svoja vozila. Površina mora biti najmanj naslednje velikosti:

Kategorija stadiona	Površina m <sup>2</sup>
S-4	400
S-3	200
S-2	-
S-1	-

Prostor za TV produkcijo:

- se mora nahajati v bližini stadiona, idealno na isti strani kot glavna platforma za kamere, in mora imeti na razpolago električno napajanje;
- mora zagotavljati prosto, trdno in ravno parkirno površino za velika in težka vozila;
- mora imeti zadosti dobro drenažo, da kabli, oprema ali vozila ne bi prišli v stik s stoječo vodo;
- na njem ne sme biti nobenih ovir, kot so drevesa, zgradbe in robniki, in mora zagotavljati neoviran dostop;
- mora omogočiti jasen, neoviran pogled od jugozahodnega do jugovzhodnega obzorja ali biti znotraj petdesetih metrov ločenega območja satelitske povezave (merjeno od roba prostora za TV produkcijo);
- zaščiten z ograjami.

---

## 5.9. Sanitarije za medije

---

### Kategorija stadiona S-4

Predstavnikom medijev mora biti zagotovljeno vsaj eno stranišče s školjko za vsak spol.

---

## 5.10. Vhod za medije

---

Predstavnikom medijev mora biti zagotovljen dostop do njihovih delovnih mest na način, da ne prihaja do srečanja z igralci in strokovnim vodstvom obeh ekip ter sodniki in delegatom. Priporočeno je tudi, da ne prihaja do srečanja z VIP osebjem.

---

## 5.11. Mesta za snemanje tekem – platforme za kamere

---

### Kategorija stadiona S-4, S-3 in S-2 (1. SŽNL)

Mesta za TV kamere in osebje morajo biti zagotovljena na pokriti tribuni ali na drugih ustreznih pokritih mestih:

- Glavna ploščad za kamere: najmanj 4 m široka in 2 m globoka; za namestitev dveh kamer. Glavna platforma za kamere mora biti pokrita, nameščena natančno v liniji s središčno črto in tako visoko nad igriščem, da zagotavlja optimalen in neoviran razgled po celotni igralni površini in njeni neposredni okolici. Temelj platforme mora biti raven, trden in ne sme vibrirati.
- Dodatni snemalni ploščadi: dve »šestnajstmetrski« ploščadi za kamere, vsaka vsaj 2 m široka in 2 m globoka za namestitev ene kamere, ki je na isti višini ali višje kot glavna snemalna ploščad.
- Ena platforma za kamero, ki se nahaja na tribuni nasproti osrednje tribune, ki omogoča namestitev vsaj ene kamere, in še po ena platforma za kamere, vsaj 2 m široka in 2 m globoka, na obeh tribunah za vsakimi vrati, ki omogočata namestitev ene kamere na višini, ki omogoča neoviran pogled preko prečke vrat na kazensko točko (priporočljivo za S-4).
- Vse platforme za kamero morajo biti ustrezno zavarovane in zaščitene pred gledalci.



## 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 6.1. Neizpolnjevanje pogojev

NZS lahko vsako kršitev teh predpisov kaznuje v skladu z Disciplinskim pravilnikom NZS.

### 6.2. Izvrševanje

OzNI-NZS ima pravico prilagoditi vsako smernico, navodilo, priročnik, vodnik ali uporabiti kateri koli drugi način za izvedbo tega pravilnika.

### 6.3. Veljavnost

Izvršni odbor NZS je ta pravilnik sprejel na seji dne 21. 12. 2022 in začne veljati s 1. 1. 2023 ter se uporablja za tekmovanja od tekmovalne sezone 2023/2024 dalje.

Sprejeti pravilnik nadomešča Prilogo II Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov (Infrastrukturni kriteriji – V6.1: 19. 12. 2019).

Brdo pri Kranju, 21. 12. 2022

**Nogometna zveza Slovenije**

**Radenko Mijatović I.r.**

Predsednik NZS